

Сводная информация планового вывода в ремонт и ввода из ремонта электросетевых объектов ООО "Сетевая компания" на сентябрь 2021 г.

| № п/п | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время ввода из ремонта | Граница территориальной зоны        | Диспетчерское наименование |   | Условия и содержание работ  |
|-------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|---|
|       |                              |                               |                                     | Объект                     | Оборудование  |   |
| 1     | 13.09.2021 9:00              | 14.09.2021 17:00              | Пензенская обл. Спасский р-он       | ПС 110 кВ Спасск           | СВ-110 кВ   | Проверка АУВ и АПВ СВ-110.  |
| 2     | 13.09.2021 9:00              | 14.09.2021 17:00              | Пензенская обл. Спасский р-он       | ПС 110 кВ Спасск           | Автоматика (АУВ, АПВ) СВ-110 кВ   | Проверка АУВ и АПВ СВ-110   |
| 3     | 13.09.2021 9:00              | 13.09.2021 17:00              | Пензенская обл. Спасский р-он       | ПС 110 кВ Спасск           | Контролер связи RS485 CE205E осн  | Профилактика  |
| 4     | 16.09.2021 9:00              | 16.09.2021 17:00              | Пензенская обл. Сердобский р-он.    | ПС 110 кВ Зубринка         | УСПД 280 (ТУ)   | Профилактика  |
| 5     | 20.09.2021 9:00              | 20.09.2021 17:00              | Пензенская обл. Спасский р-он       | ПС 110 кВ Спасск           | Коммутатор Qtech 2800-28T осн   | Профилактика  |
| 6     | 20.09.2021 9:00              | 20.09.2021 17:00              | Пензенская обл. Спасский р-он       | ПС 110 кВ Спасск           | Контролер связи RS485 CE205E рез  | Профилактика  |
| 7     | 27.09.2021 9:00              | 27.09.2021 17:00              | Пензенская обл. Нижнеломовский р-он | ПС 110 кВ Кривошеевка      | СДТУ направления Пензенское РДУ – ПС 110 кВ Кривошеевка                                   | Профилактика  |
| 8     | 27.09.2021 9:00              | 01.10.2021 17:00              | Пензенская обл. Нижнеломовский р-он | ПС 110 кВ Кривошеевка      | ДЗО 1 С 110 кВ (ШЭ2607 051)   | Проверка ДЗО 1 С 110 кВ (ШЭ2607 051)  |
| 9     | 27.09.2021 9:00              | 01.10.2021 17:00              | Пензенская обл. Нижнеломовский р-он | ПС 110 кВ Кривошеевка      | Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Мокшан – Кривошеевка (МФТО, ДЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 011) | Проверка комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Мокшан – Кривошеевка (МФТО, ДЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 011) |
| 10    | 27.09.2021 9:00              | 01.10.2021 17:00              | Пензенская обл. Нижнеломовский р-он | ПС 110 кВ Кривошеевка      | В-1 110   | Проверка комплекта ДЗО 1 С 110 кВ (ШЭ2607 051).   |
| 11    | 27.09.2021 9:00              | 01.10.2021 17:00              | Пензенская обл. Нижнеломовский р-он | ПС 110 кВ Кривошеевка      | 1 С 110 кВ  | Проверка комплекта ДЗО 1 С 110 кВ (ШЭ2607 051)  |
| 12    | 27.09.2021 9:00              | 01.10.2021 17:00              | Пензенская обл. Нижнеломовский р-он | ПС 110 кВ Кривошеевка      | СВ 110  | Проверка комплекта ДЗО 1 С 110 кВ (ШЭ2607 051)  |
| 13    | 27.09.2021 9:00              | 01.10.2021 17:00              | Пензенская обл. Нижнеломовский р-он | ПС 110 кВ Кривошеевка      | ВЛ 110 кВ Мокшан – Кривошеевка  | Проверка комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Мокшан – Кривошеевка (МФТО, ДЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 011) |