Сводная информация планового вывода в ремонт и ввода из ремонта электросетевых объектов ООО "Сетевая компания" на февраль 2022 г.

№ п/п	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время ввода из ремонта	Граница территориальной зоны	Диспетчерское наименование		Условия и содержание работ
				Объект	Оборудование	
1	03.02.2022 9:25	03.02.2022 14:55	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	СДТУ направления Пензенское РДУ – ПС 110 кВ Норовка	Профилактика контроллера ЕК346Е резервный
2	03.02.2022 9:45	04.02.2022 13:50	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Кривошеевка	СВ 110	Корректировка уставки и проверка комплекта РЗА СВ-110 (МТЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015)
3	03.02.2022 9:45	04.02.2022 13:50	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Кривошеевка	Комплект РЗА СВ 110 (МТЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015)	Корректировка уставки и проверка комплекта РЗА СВ-110 (МТЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015)
4	08.02.2022 13:43	08.02.2022 14:52	Пензенская обл. Спасский р-он	ПС 110 кВ Спасск	СДТУ направления Пензенское РДУ – ПС 110 кВ Спасск	Выяснение причин пропадания основного канала связи у провадера услуги
5	17.02.2022 10:42	17.02.2022 13:55	Пензенская обл. Спасский р-он	ПС 110 кВ Спасск	СДТУ направления Пензенское РДУ – ПС 110 кВ Спасск	Профилактика контроллера связи RS485 CE205E основной
6	18.02.2022 8:29	18.02.2022 14:07	Пензенский р-он.	ПС 110 кВ Очаково	В-10 яч.22 НИИЭКИПМАШ	Проверка устройств РЗА
7	21.02.2022 9:15	21.02.2022 15:40	Пензенский р-он.	ПС 110 кВ Очаково	яч.21 СР-10	Проверка устройств РЗА
8	21.02.2022 9:15	21.02.2022 15:40	Пензенский р-он.	ПС 110 кВ Очаково	В-10 яч.19 СВ-10	Проверка устройств РЗА
9	22.02.2022 8:37	22.02.2022 13:18	Пензенский р-он.	ПС 110 кВ Очаково	В-10 яч.2 ДГР-1	Проверка устройств РЗА
10	24.02.2022 8:52	24.02.2022 11:46	Пензенский р-он.	ПС 110 кВ Очаково	В-10 яч.9 Эверест	Проверка устройств РЗА
11	24.02.2022 13:03	25.02.2022 12:40	Пензенский р-он.	ПС 110 кВ Очаково	В-10 яч.11 ИП Невзорова	Проверка устройств РЗА