ООО "Сетевая компания" (Пензенская обл)

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО				в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				21	22	23	24	25	26	27
												13	14	15	16	17	18	19	20							
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ЛС, ТП, РП	Целевые мероприятия объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате окончания которых произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ТТТ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ТТТ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на момент прекращения передачи электрической энергии на момент возникновения таковой события кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
1	ООО "Сетевая компания"	ВЛ	ВЛ 110 кВ	110	01.00 2023.01.07	01.32 2023.01.07	В	0,53	ПС 110 кВ	МУП		44	0	6	28	0	1	14	19	10	4281	филиал	01 2023-	3.4.9.1		0
2	ООО "Сетевая компания" (Пензенская обл)	ТП	КТП №19 Зеленая Долина	10 (10.5)	01.30 2023.01.17	03.48 2023.01.17	В	2,3	ТП 10 (10.5) кВ №19 Зеленая Долина (В се ЛЭП ТП)			97	0	0	97	0	0	0	97	0	42	02 2023-01-17	3.4.9.1		0	
3	ООО "Сетевая компания" (Пензенская обл)	КЛ	КЛ 10 кВ Ф.14 с ПС 110 кВ Панкрато вка	10 (10.5)	06.53 2023.03.01	08.05 2023.03.01	В	1,2				15	0	10	5	0	0	0	15	0				3.4.9.1		0
4	ООО "Сетевая компания" (Пензенская обл)	КЛ	КЛ 10 кВ Ф.16 с ПС Панкрато вка	10 (10.5)	06.53 2023.03.01	07.22 2023.03.01	В	0,48				4	0	4	0	0	0	0	4	0				3.4.9.1		0
5	ООО "Сетевая компания" (Пензенская обл)	ВЛ	ВЛ 10 кВ Ф.16 Юматовский	10 (10.5)	14.16 2023.03.05	16.16 2023.03.05	В	2				6	0	6	0	0	0	0	6	0				3.4.9.1		0
6	ООО "Сетевая компания" (Пензенская обл)	ВЛ	ТП №5041 ВЛ 0,4 кВ ф.2	0.38	14.36 2023.03.07	18.00 2023.03.07	А	3,4				51	0	0	51	0	0	0	51	0				3.4.8.2		0

7	ООО "Сетевая компания" (Пензенская обл) ООО "Сетевая компания"	КЛ	КЛ 10 кВ ф.20 Лукоморье	10 (10.5)	19.14 2023.03.09		В		КЛ 10 (10.5) кВ ф.20 Лукоморье е РП №5 Мой город - ТП №501 Мой город;ТП 10 (10.5) кВ №1 Кустовой водозабор 2С- 10;ТП 10 (10.5) кВ №1 Кустовой водозабор 2С- 0,4;ТП 10 (10.5) кВ №5 Агрокомпл лекс Терновск			4	0	4	0	0	0	2	2	0			3.4.8.5	4.21	0
---	--	----	-------------------------------	-----------	------------------	--	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---------	------	---